

## Wykonawcy

### Wyjaśnienia i zmiana nr 2

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

### pn. Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Wejherowie w 2011 roku

(CPV: 45.21.42.00-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem, 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne).

Na podstawie **art. 38 ust. 2 i 4** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm., dalej: „ustawa”), Zamawiający przekazuje treść złożonych pytań wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### Pytanie 1

Czy winda na I piętrze ma być wyposażona w drzwi o odporności ogniowej EI30, tak jak na parterze i w piwnicy?

#### Odpowiedź na pytanie 1

Winda posiada drzwi o odporności ogniowej EI30 tylko w kondygnacji piwnicy. Parter i I piętro – drzwi zwykłe.

#### Pytanie 2

Jakie wykończenie posadzek należy przyjąć w pomieszczeniach technicznych 2/11 i 2/12?

#### Odpowiedź na pytanie 2

Wykończenie posadzek w pomieszczeniu 2/11 i 2/12 – wykładzina z FORBO gr. 2,3mm Linoleum Marmoleum global 2, Fresco, kolor Barbados 3858 „lub równoważna”. Dotyczy to również pomieszczeń 1/10 i 1/14.

#### Pytanie 3

Czy do sal lekcyjnych na parterze zamontować drzwi podwójne czy pojedyncze spełniające wymóg 42dB?

#### Odpowiedź na pytanie 3

Do sal lekcyjnych na parterze zamontować drzwi podwójne D-7 i D-15 o parametrach opisanych w zestawieniu stolarki rys. A-13.

#### Pytanie 4

Czy sufit podwieszany Sali koncertowej należy wykonać z płyty GKF 1x12,5 mm jak na rys. AW-10, czy z płyty GK 2x12,5 mm jak na rys. AW-5?

#### **Odpowiedź na pytanie 4**

Sufit podwieszany w sali koncertowej wykonać z pojedynczej płyty GK gr. 12,5mm, jak na rys. AW-10.

#### **Pytanie 5**

Czy należy ująć w wycenie wyposażenie klas lekcyjnych, biblioteki, szatni, pomieszczeń zaplecza, jeżeli tak to proszę o zestawienie mebli. W przypadku np. pomieszczeń 2/7 i 2/9 na rys. AW9 i A-03 występują zupełnie inne aranżacje wnętrz, która jest wiążąca?

#### **Odpowiedź na pytanie 5**

Należy ująć w wycenie wyposażenie klas, biblioteki i innych pomieszczeń zgodnie z tabelą zestawczą. Wyposażenie obiektu przedstawiono i opisano symbolami na rysunkach AW8 i AW9. Ponadto zestawienie wyposażenia obiektu stanowi załącznik do zamieszczonych na stronie internetowej szkoły wyjaśnień i zmiany Nr 1 z dnia 16.06.2011 r.

#### **Pytanie 6**

Proszę określić dane techniczne ekranu elektrycznego 380 cmx400 cm, głośników, sprzętu audio, okablowania, projektora multimedialnego oraz sposobu ich montażu ponieważ z rys. Da01 nic nie wynika. Czy należy te rzeczy ująć wycenie?

#### **Odpowiedź na pytanie 6**

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie do załącznika Nr 7 (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), zestawienia określającego parametry techniczne urządzeń.

#### **Pytanie 7**

Czy rolety zaciemniające na sali koncertowej mają być sterowane mechanicznie czy elektrycznie?

#### **Odpowiedź na pytanie 7**

Rolety na sali koncertowej mają być sterowane mechanicznie.

#### **Pytanie 8**

Czy fotele na salę koncertową mają posiadać boki oraz tył oparcia wykończone tapicerką czy sklejką drewnianą bukową oraz numerację rzędów i foteli?

#### **Odpowiedź na pytanie 8**

Fotele na Sali koncertowej mają posiadać boki oraz tył oparcia ze sklejki drewnianej. Fotele z numeracją.

#### **Pytanie 9**

W przedmiarze w poz. 83 jest przyjęta wykładzina o większej odporności na ścieranie z tworzyw sztucznych PCV Tarkett natomiast na rys. AW2 i AW1 wykładzina naturalna Linoleum, którą wersję należy przyjąć?

#### **Odpowiedź na pytanie 9**

Do wyceny przyjmując wykładzinę jak na rysunkach AW1 i AW2 – z Linoleum Marmolem „lub równoważną”.

#### **Pytanie 10**

Bardzo proszę o przedstawienie szczegółowych danych (parametry, katalogi itp.) instalowanych opraw oświetlenia zewnętrznego iluminacyjnego. Brak takich danych znacząco utrudnia prawidłową wycenę robót elektrycznych.

### **Odpowiedź na pytanie 10**

Niezbędne dane zawarte są w projekcie architektonicznym zał. Nr 1 do SIWZ, w opisach rysunków A-09, A-10, A-11.

Ponadto Zamawiający przypomina, iż zgodnie z rozdz. IV SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) zamieszczone w dokumentacji projektowej znaki towarowe, patenty, pochodzenia itp. należy traktować jako przykładowe. W ofercie można przyjąć materiały i urządzenia innych marek i producentów o parametrach technicznych i właściwościach (tj. funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystyka, materiał, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość) nie gorszych niż opisane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. W przypadku zaoferowania materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających ich równoważność. Złożone w/w dokumenty będą podlegały weryfikacji przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi odpowiednią opinię. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zastosowane wyroby budowlane.

Zamawiający dodaje sformułowanie: „do wszystkich nazw producentów, znaków towarowych, patentów, pochodzenia użytych w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dodaje określenie „lub równoważne”.

### **Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie**

#### **POUCZENIE:**

Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, ***zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.***

***Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.***

#### **Otrzymują:**

1. strona internetowa zamawiającego
2. a / a.

#### **Załącznik:**

1. zestawienie określające parametry techniczne urządzeń

**System audio****Rozbudowa Szkoły Muzycznej I st. w Wejherowie**

#	ilosc	opis przykl adowego urzadzenia	produkcja	typ
		dopuszcza sie urzadzenia rownowazne,		

spełniające parametry techniczne

**SALA KONFERENCYJNA**

1.	1	PROJEKTOR MULYIMEDIALNY NEC NP. 2000 4000 ANSI LUMEN XGA	JPN	NEC NP 2000
2.	1	WYSIEGNIK PODSUFITOWY DO PROJEKTORA	POL	IRS
3.	1	EKRAN PROJECTA COMPACT MW 240X240 STEROWANIE PILOT UKLAD WSPORNIKÓW NA SCIANE	SZW	PROJECTA
4.	8	GLOSNIKI SUFITOWE VISATOS	JPN	VISATOS
5.	1	WZMACNIACZ Z MIKSEREM APART QUADRAPCK	SZW	APART MA 200
6.	2	MIKROFON BEZPRZEWODOWY	SZW	SHURE
7.	1	MIKROFON PRZEWODOWY MICROFLEX SHURE	SZW	SHURE
8.	2	ROZDZIELACZ AUDIO VIDEO Z PRZELACZNIKIEM VGA	SZW	KRAMER
9.	1	PRZYLACZA SCIENNE VIDEO RGB S-VIDEO LISTWY PRZYLACZENIOWE	SZW	IRS
10.	1	OKABLOWANIE SYSTEMU NAGLOSNIENIA I PROJEKCYJNEGO	SZW	IRS
11.	1	MONTAZ I KONFIGURACJA CALOSCI	SZW	IRS
12.	1	SZAFKA NA SPRZAT AUDIO RACK 19	POL	IRS

**DODATKOWE URZADZENIA**

13	1	SYSTEM STEROWANIA RTI Z PANELEM	JPN	RTI
14	1	OPROGRAMOWANIE SYSTEMU STEROWANIA	JPN	RTI
15	1	WIZUALIZER SAMSUNG SVP 80ST	JPN	SAMSUNG

Rysunki:

Da-01 System instalacji audio