

Wyjaśnienia Nr 2

Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia PN. „Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Wejherowie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1: Czy szyba jaką mamy zastosować w oknach ma być bezpieczna jednostronnie czy dwustronnie? Jeśli jednostronnie to z której strony ma być zastosowana szyba bezpieczna?

Odpowiedź 1: „Szklenie szkłem zespolonym (6ESG/16/33.1) Od zewnątrz szkło absorpcyjne hartowane z przekładką termiczną. Wnętrze wypełnione argonem. Od wnętrza szkło niskoemisyjne bezpieczne, bezbarwne.”

Informacje powyższe zawarte są w opisie technicznym projektu architektonicznego będącego załącznikiem SIWZ.

Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.