

Wyjaśnienia Nr 3

Treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia PN. „Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina w Wejherowie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1: Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju ma być szklenie zamawianej stolarki. W dokumentacji przetargowej określa się szklenie szybą podwójnie zespoloną 4/15/4 szkłem bezbarwnym FLOAT, bezpiecznym. Ponieważ jedno wyklucza drugie proszę o jednoznaczne określenie czy szybą o pakiecie 4/16/4, czy szkłem bezpiecznym-jednostronnie czy dwustronnie.

Odpowiedź 1: „Szklenie szkłem zespolonym (6ESG/16/33.1) Od zewnątrz szkło absorpcyjne hartowane z przekładką termiczną. Wnętrze wypełnione argonem. Od wnętrza szkło niskoemisyjne bezpieczne, bezbarwne.”

Informacje powyższe zawarte są w opisie technicznym projektu architektonicznego będącego załącznikiem SIWZ.

Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.